

教科書名

インテリア装備[095電気大]

ページ	行	正(修正希望内容)	誤(現内容)
27		『鉄筋の配置が足りない』に対する回答。 (曲げモーメントによる変形で引張側に鉄筋を配置している)	
48	2-21図(a)	飼木(かい木)	受木
58	9	縹子(サテン)・緞子	縹子・緞子
60	2	ボゾラン	ボゾラン
61	下から2	「煎茶席風」とは、黄檗宗(萬福寺)と禅宗を基としている。自由な中に中国文人趣味の影響を残し、あくまで清風を基調としている。(茶の道は、侘びさびを精神基調としている。)	
63	2-41図(b)	長押の床柱との納まり、長押の留めの長さが違う。(b)中央の図長押長さをひな留め位置にする	
70	2-51表	さるぼお	さるぼう
98	5. 熱処理	空気中の水分と酸素を置換するために入れるもの	雰囲気(意味不明)
101	1	7 加工品	6 加工品
101	16	8 構造用金物	7 構造用金物
106	3-10図	『スランプ値に差をつける』に対する回答 スランプ値が同一でのスランプコーンを引き抜いた後のスランプの形状(状況)によってコンクリートの性質の良否が出る。	
117	3-14図	『モース』 °Cを削除	モース氏硬度表の6°C
117	3-14図	正長石	正最石
117	3-14図	Bの光線透過の単位AVが不明	
118	3	フロート, 2~18mm, 温室用, 光線透過率大	フロード
118	強化ガラス	板ガラスを約700°Cの軟化点近くかまで加熱した、ガラス表面に空気を吹き付け均一かつ急激に冷やす。 (全文変更) ドア・階段・手すり用	
123	3-20表	灰色ペースト(α -オレフィン系)	灰色ペースト
139	3-29表	聚楽	聚落
141	人造石	蛇紋石	蛇文石
174	下から1行目	部材	部山
211	6-12表	白管	口管
214	12~13	塵埃	塵埃
215	6-13表	輻射式暖房方式	軸射式
217	6-15表	ダクト	タウト
218	6-29図	排ガス	廃ガス
229	6-48図	衛星放送受信	衛生放送
238	6. 建築面積	1m以内の部分。	1mm以内の部分。

内容が古い改善して欲しい

注①: P117の黄色部分のみ変更できませんでした。分かる方は、全イ研の教育課程委員まで連絡してください。

注②: ブルー部分については文章表現を変更あるいは説明を加えてあります。